

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Красноярский и Елховский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

п.г.т. Мирный
(место составления акта)

«13» марта 2018 г.
(дата составления акта)
«15» час. «30» мин.
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 8**

По адресу/адресам: Самарская область, Красноярский район, с. Тростянка,
(место проведения проверки)
пер. Школьный, д. 2

На основании: распоряжения от 05 марта 2019 г. № 8
(вид документа проведения проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного
(плановая/внеплановая, документальная/выездная) (наименование юридического лица,
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
общеобразовательной школы с. Хилково муниципального района Красноярский Самарской
области

Дата и время проведения проверки:

« 13 » марта 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность час. мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
районов Красноярский и Елховский управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Зацепина Т.Н. 05.03.2018 в 14 час. 00 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Киселев Александр Геннадьевич – старший инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных
надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Красноярский
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
и Елховский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
районов Красноярский и Елховский Самарской области по пожарному надзору).

При проведении проверки присутствовал: Зацепина Татьяна Николаевна -
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,
директор ГБОУ СОШ с. Хилково
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе-
гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	- на объекте защиты, имеющаяся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (оборудование установлено, но в подразделение пожарной охраны не выведено (не подключено))	ч. 7, ст. 83, Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Администрация муниципального района Красноярский Самарской области
2.	- ширина эвакуационных выходов не соответствует нормативным требованиям пожарной безопасности (основной выход - фактическая ширина эвакуационного выхода 94 см (требуется не менее 120 см))	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхода»	Администрация муниципального района Красноярский Самарской области

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

А.Г. Киселев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зацепина Татьяна Николаевна - директор ГБОУ СОШ с. Хилково

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» марта 2019 г.

✓ Т.А. Зацепина
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)